

Ruda Śląska, dnia 13.12.2017 r.

GRZ/260/488/2017

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i konserwacji: gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej oraz wewnętrznej sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków Orzegów przy ul. Bytomskiej 70 w Rudzie Śląskiej**

W odpowiedzi na pytanie Oferenta wyjaśniamy, co następuje:

**PYTANIE**

Bardzo proszę o pełne uzasadnienie posiadania uprawnień instalacyjno - inżynierskich. Żadne przepisy nie każą mieć takich uprawnień do wykonywania w/w usług. Bardzo proszę o przesłanie przepisów prawnych bądź usunięcie tego punktu z przetargu. Żaden przetarg publiczny - Szpitale, Uniwersytety, Straż Pożarna bądź policja nie miały nigdy żadnego takiego zapisu.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyjaśnia, iż kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Jednocześnie Zamawiający wymaga od oferenta, z uwagi na rangę obiektu, osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba ta pełni rolę koordynatora w trakcie realizacji umowy przez cały okres jej obowiązywania.

W związku z powyższym, Zamawiający podtrzymuje zawarte w specyfikacji wymagania związane z posiadanymi uprawnieniami.

Z poważaniem,

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
ds. technicznych  
PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej  
*mgr/inż. Włodzisław Sieja*

**PREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor Generalny  
PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej  
*mgr inż. Grzegorz Rybka*

*Siłkowski*  
**Rozdzielnik**

- strona internetowa [www.przetargi.pwik.com.pl](http://www.przetargi.pwik.com.pl)  
- a/a